

Stichting Minidorp in de Stad
t.a.v. de heer F. Schoenmakers
Maasboulevard 138
3011 TX ROTTERDAM

Uw brief van		Verzenddatum	27 februari 2019	
Uw kenmerk	OLOnr. 3550731	Zaaknummer	2047584 / Z-18-333133/00183215	
Reactie op		Ons kenmerk	D-19-1881434	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
Onderwerp	beoordeelde constructiegegevens Werf van Gips Stadswerven 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348 en 350. en Werf van Schouten 40 Dordrecht			
		Behandeld door	de heer H. van Kleef	

Geachte heer Schoenmakers,

Hierbij berichten wij u dat de volgende stukken zijn beoordeeld;

1. Rapport	2913 ber-05	Sterkteberekening Doorvoeren fund, enz	Kaskon	9-1-19
2. Rapport	2913 ber-04	Sterkteberekening Prefab Balkonplaten enz	Kaskon	21-12-18
3. Tekening	RD-23479 P01	Plattegrond 2 ^e verdiepingsvloer	MBS	8-10-18
4. Tekening	2913 W20	Sparingen fundering	Kaskon	15-1-19
5. Tekening	2913 W10	Sparingen fundering	Kaskon	10-1-19
6. Tekening	2913 W16	Balken B8 t/m B10	Kaskon	10-1-19
7. Tekening	2913 W2	Matenplan fundering	Kaskon	10-1-19
8. Tekening	2913 W11	Details verdiepingen	Kaskon	10-1-19
9. Tekening	2913 W16	Balken B1 t/m B7 (wijz balk B2?)	Kaskon	10-1-19
10. Tekening	2913 W21	Vloerwapening (onder)	Kaskon	10-1-19
11. Tekening	2913 W22	Vloerwapening (boven)	Kaskon	10-1-19
12. Tekening	RD-23479 BP01	Betontrappen	MBS	17-9-18
13. Tekening	2913 W18	Wapening poer 1 & 2	Kaskon	16-10-18
14. Tekening	2913 W17	Balken B11 t/m B13	Kaskon	16-10-18

Bij de controle op basis van het door ons vastgestelde toetsingsbeleid hebben wij de volgende opmerkingen.

1. Volgens het EKAL-rapport heeft er een wijziging plaatsgevonden in het palenplan. Paal 18 is verplaatst. Dit heeft mogelijk wijzigingen tot gevolg in balk 2 en uiteraard het palenplan. Gelet op het voorgaande komen eventuele eerder beoordeelde versies te vervallen en dienen de hiervoor genoemde documenten te worden aangemerkt als onderdeel van de verleende beschikking.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,

Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.